



GAS.BE – ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for the PLT tubing kit.
Le laboratoire de l'ARGB certifie que le kit de tuyaux PLT est conforme aux exigences Belges.
Het laboratorium van de KVBG verklaart dat het PLT buissysteem conform is aan de Belgische eisen.

Certificate Number : **C-18-3787-A**
N° du certificat :
Certificaat nummer :

Date of issue : **23/01/2018**
Date d'édition :
Datum van aflevering :

Manufacturer : **Haci Ayvaz End. Mamüller San. Ve Tic. A.S**
Fabricant :
Fabrikant : **Atatürk San. Bolg. Inan Cad. N° 44,
TR-34555 Hadimköy / Istanbul, Turkey**

Distributor : **Emmer Services**
Distributeur :
Verdeler: **Industriestr. 4
BE-4700 EUPEN**

Scope : **■ Low pressure gas installations according to the standards NBN D51-003 and
NBN D51-006 with MOP ≤ 100 mbar and diameter ≤ DN50**
Domaine d'application :
Toepassingsgebied : **■ Installations à gaz basse pression suivant les normes NBN D51-003 et NBN
D51-006 avec MOP ≤ 100 mbar and diameter ≤ DN50**
**■ Lage druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003 en NBN D51-006
met MOP ≤ 100 mbar en diameter ≤ DN50**

Requirements: **NBN EN 15266 'Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas
with an operating pressure up to 0,5 bar'**
Exigences :
Eisen :

DVGW – certificate: **DG-4602CO0521**

Type: **INDOORFLEX PUSH-FIT**
Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas
Kits de tuyaux ondulés pliables en acier inoxydable pour le gaz
Roestvast stalen buigzame gegolfde buissystemen voor gas

MOP: 0,5 bar / GT: 0,1 bar
DN 12, 16, 20, 25, 32

Male Push-Fit : AYPLTPFDNxxMxx
Female Push-fit : AYPLTFDNxxFxx
Coupling : AYPLTPFRADNxx
Te : AYPLTPFTxxxxxx


Olivier THIBAUT
Laboratory Manager.